



Pfarrei St. Lubentius Ochtendung

Feuerlöscher - Bestand, Montage und Wartung



Standort	Lösch-klasse	Art	Inventar Nr.	Baujahr	letzte Prüfung durch	geprüft bis
Kobern Pfarrbüro	AB	Schaum	F. K 1	2016	BSW-Brabdschutz-Service Albertstraße 13 56321 Rhens Tel. 02628-3706 Mobil: 0171-275 5731 Fax: 02628-3678	12/2025
Kobern Pfarrzentrum Foyer	AB		F. K 2			
Kobern Pfarrzentrum St. Lubentius	AB		F. K 3			
Kobern Pfarrzentrum St. Margaretha	AB		F. K 4			
Kobern Pfarrzentrum St. Matthias	AB		F. K 5			
Kobern Pfarrzentrum Küche	ABF		F. K 6			
Kobern Kirche Sakristei	AB		F. K 7			
Gondorf Kirche Sakristei	AB		F. G 8			
Dreckenach Kirche Sakristei	AB		F. D 9			
Moselsürsch Kirche Sakristei *)	AB		F. M 10			
Trimbs Kirche Sakristei	AB		F. T 11			
Gondorf Kirche Heizungskeller	AB		F. G 12			
Lehmen Kirche	AB	Schaum	F. L 13	?		
Lehmen Pfarrheim	ABC	Pulver	F. L 14	?		

*) Wurde **nicht** zur Prüfung am 8.12.2023 angestellt!

Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Montage:

Der Montageort **muss** mit einem nachleuchtenden Hinweiszeichen gem. DIN EN ISO 7010 in einer Höhe von 1,8 bis 2,0 m gekennzeichnet werden (siehe Kopfleiste).

Feuerlöscher sollten mit Wandhaltern in einer Griffhöhe von ca. 60-80 cm ab OKF fest montiert werden. Ist eine Montage nicht möglich, den Feuerlöscher nicht einfach auf dem Fußboden abstellen. Verwenden sie einen entsprechenden Standhalter, der im Handel erhältlich ist.

